

## Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

### Destinataire

- ☒ Récépissé de DT  
☐ Récépissé de DICT  
☐ Récépissé de DT/DICT  
conjointe

Dénomination  
Complément / Service  
Numéro / Voie  
Code postal / Commune  
Pays

SAFEGE NANTERRE  
25/27 rue du port  
Le Parc de l'Ile  
92022 NANTERRE  
France

N° consultation du téléservice : 2018022205708D78

Référence de l'exploitant : 1808076385. 180801RDT02

N° d'affaire du déclarant : 15NHU004

Personne à contacter (déclarant) : LLENSE Alexandre

Date de réception de la déclaration : 22/02/2018

Commune principale des travaux : 92400 COURBEVOIE

Adresse des travaux prévus : AVENUE MARCEAU

### Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : RTE GMR NORD OUEST

Personne à contacter :

Numéro / Voie : 14 AVENUE DES LOUVRESSES

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 92230 GENNEVILLIERS

Tél. : +33182643630

Fax : +33182643814

### Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :  
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m  
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL (voir liste des catégories au verso)

### Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : \_\_\_\_\_

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

### Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle (1) :	Date d'édition (1) :	Sensible :	Prof. règl. mini (1) :	Matériau réseau (1) :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.	PS 500790	1/200	CLASSE B	<input checked="" type="checkbox"/>	_____ cm	_____
	PS 500791	1/200	CLASSE B	<input checked="" type="checkbox"/>	_____ cm	_____

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_\_)

☒ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

☐ Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

### Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

**Voir recommandations en PJ.**

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : Ch. 5. 1 Installations électriques / Ch. 7. 3. & Ch. 8.

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☒ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : Respecter les distances de sécurité du code du travail

Dispositifs importants pour la sécurité : Voir la localisation sur le plan joint

### Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0182643630

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : Sapeurs Pompiers de Paris 0147546818

### Responsable du dossier

Nom : PIZZUTO Frédéric

Désignation du service : Appuis RELATION TIERS

Tél : +33 182643663

### Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : PIZZUTO Frédéric

Signature :

Date : 23/02/2018

Nbre de pièces jointes, y compris les plans : 8

## PIÈCES JOINTES DU RÉCÉPISSÉ

Nous vous invitons à prendre connaissance des pièces jointes en cliquant sur le(s) lien(s) ci-dessous :

DT-TIERS-TENP-GETNO-B727\_-\_2.pdf

SHA-256 04cf6011a3475f5e22fe21457b2de193309c3c4ef3eb1fe15e036492aa5f29a7

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/ffaa5f5ce8e44a07b1ee51df28109213/DT-TIERS-TENP-GETNO-B727\\_-\\_2.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/ffaa5f5ce8e44a07b1ee51df28109213/DT-TIERS-TENP-GETNO-B727_-_2.pdf)

PLAQUETTE\_RTE\_TRAVAUX\_PROXIMITE3.pdf

SHA-256 f79b3b887b47c7e7c0ef56f77c4a798833826f6993bd45d78946e659a8742320

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/2969de280d2242568671568a58135746/PLAQUETTE\\_RTE\\_TRAVAUX\\_PROXIMITE3.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/2969de280d2242568671568a58135746/PLAQUETTE_RTE_TRAVAUX_PROXIMITE3.pdf)

DICT\_-\_LS\_-\_CABLES\_Conduites\_lineaires.pdf

SHA-256 7a96a157539e285dbea06a3d82232bed8df3e43a39432983bc8a70a1811fb367

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/655328b86bfb40d99f2a24411501a79f/DICT\\_-\\_LS\\_-\\_CABLES\\_Conduites\\_lineaires.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/655328b86bfb40d99f2a24411501a79f/DICT_-_LS_-_CABLES_Conduites_lineaires.pdf)

COURBEVOIE\_AVENUE\_MARCEAU.pdf

SHA-256 9efddb001a7fb0d4f53a310c4de6d3c743cca1066b025711c2b1ed2d0a624eb2

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/91e8b02ffb6b443e8443cf0ca43552f1/COURBEVOIE\\_AVENUE\\_MARCEAU.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/91e8b02ffb6b443e8443cf0ca43552f1/COURBEVOIE_AVENUE_MARCEAU.pdf)

P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-170\_COURBEVOIE-AVE\_DU\_CHATEAU\_DU\_LOIR-ind\_F.pdf

SHA-256 d22a420d6ff72a576ea7bfe34da767f15cc2771344d7abf2cc0f6e6706515063

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/e0fabd8bf39446d3b2980bcc8f183f0b/P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-170\\_COURBEVOIE-AVE\\_DU\\_CHATEAU\\_](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/e0fabd8bf39446d3b2980bcc8f183f0b/P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-170_COURBEVOIE-AVE_DU_CHATEAU_)

P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-992\_COURBEVOIE-RUE\_DU\_CAPITAINE\_GUYNEMER-ind\_H.pdf

SHA-256 688aee52a36dd3a1dce78e4a7b5cc77f97e3c9278a0869f7dd8f5f195769b25

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/8bd310bf241f4da6bec4afcce4417f4c/P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-992\\_COURBEVOIE-RUE\\_DU\\_CAPITAINE\\_](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/8bd310bf241f4da6bec4afcce4417f4c/P-PN-FALLOL01PUTEA-LSPS-992_COURBEVOIE-RUE_DU_CAPITAINE_)

P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500790\_COURBEVOIE-Avenue\_MARCEAU\_RD\_n\_6-F.pdf

SHA-256 79099d4b8e5d3721b5466b598434ea2afc12289e8c8f8426ab2b4c19c4a1f256

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/e1711823036948d6a76e276692f1aa9f/P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500790\\_COURBEVOIE-Avenue\\_MARC](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/e1711823036948d6a76e276692f1aa9f/P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500790_COURBEVOIE-Avenue_MARC)

P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500791\_COURBEVOIE-AVENUE\_DE\_LA\_REPUBLIQUE\_RD\_N\_12-G.pdf

SHA-256 39c13081f32f879453ccbe58ce4d11ba13541a1294b8ceae73ebc47993d40638

[https://utilisateurs.protys.fr/download/054/a4e29dc15d874e21a05e560ccee828f1/P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500791\\_COURBEVOIE-AVENUE\\_DE\\_L](https://utilisateurs.protys.fr/download/054/a4e29dc15d874e21a05e560ccee828f1/P-PN-CZBEVL31DANT5-LSPS-500791_COURBEVOIE-AVENUE_DE_L)

RTE GMR NORD OUEST  
Appui s RELATION TIERS

14 AVENUE DES LOUVRESSES

92230 GENNEVILLIERS

France

Tél : +33182643630

Fax : +33182643814



COMMENTAIRES IMPORTANTS  
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

1808076385. 180801RDT02

### **Veillez prendre en compte les commentaires suivants :**

#### **MASSIF LS**

**Très important :**

Pour des raisons d'exploitation (Interventions futures sur nos ouvrages), nous vous demandons de :

- 1°) Ne pas installer de massifs béton "sur le linéaire" de nos câbles souterrains "HTB"
- 2°) Ne pas installer de massifs béton "à moins de 0,40 mètre" du bord de nos ouvrages souterrains "HTB".

#### **POSE DE MOBILIER URBAIN LS**

**Très important :**

Pour des raisons d'exploitation ( Interventions futures sur nos ouvrages ) , nous vous demandons de ne pas installer de mobiliers urbains, de panneaux, ni de massifs béton :

- 1°) « Sur le linéaire » de nos câbles souterrains « HTB »
- 2°) « A moins de 0,40 mètre » du bord de nos ouvrages souterrains « HTB »

Responsable : **PIZZUTO Frédéric**

Tél : +33182643663

Date : **23/02/2018**

Signature :